



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail [ugpn@gumchs.saratov.ru](mailto:ugpn@gumchs.saratov.ru)

Отделение надзорной деятельности по Аркадакскому району

УНД ГУ МЧС России по Саратовской области

ул. Степная, 22, г. Аркадак, Россия, 412210 Тел.: 4-49-74 Факс: 4-44-47 E-mail: [gpn32@gumchs.saratov.ru](mailto:gpn32@gumchs.saratov.ru)

Саратовская область, город Аркадак  
(место составления акта)

" 05 " февраля 2013 г.  
(дата составления акта)  
« 15 » час. « 00 » мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 01

С "22" января 2013 г. по "05" февраля 2013 г., по адресу: 412230,  
Саратовская область, Аркадакский район, с. Семеновка, пос.  
Молодежный, д. 36

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора)  
о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 09  
января 2013 года №01

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное  
бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя  
общеобразовательная школа села Семеновка (далее МБОУ-СОШ с.  
Семеновка)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Продолжительность

« » 20 г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Аркадакскому  
району УНД Главного управления МЧС России по Саратовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: 09  
января 2013 года в 13 час. 00 мин. директор МБОУ-СОШ с. Семеновка  
Михайлова Татьяна Валентиновна .

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Начальник отделения надзорной  
деятельности по Аркадакскому району управления надзорной  
деятельности Главного управления МЧС России по Саратовской  
области майор внутренней службы Мацкевич Леонид Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,

отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ-СОШ

Семеновка Михайлова Татьяна Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Люки выходов в чердачные помещения выполнены не противопожарными (2 типа EI - 30) (ст.4 и 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.; п. 2.10 СНиП 2.01.02-85\*) - нарушение допущено со стороны МБОУ-СОШ с. Семеновка, директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Т.В.;

Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится не реже 2 раз в год (п.21 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме") - нарушение допущено со стороны МБОУ-СОШ с. Семеновка, директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Т.В.;

Переработать распорядительные документы (инструкции, приказы) регламентирующие требования противопожарного режима на объекте в соответствии содействующим законодательством по пожарной безопасности (п.2 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме") - нарушение допущено со стороны МБОУ-СОШ с. Семеновка, директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Т.В.;

В помещении спорт зала, кухни, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме") - нарушение допущено со стороны МБОУ-СОШ с. Семеновка, директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Т.В.;


Косоуры лестничных маршей выполнены с пределом огнестойкости менее требуемого R 60, (ст.4 и 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.; п. 5.18\* СНиП 21-01-97\*) - нарушение допущено со стороны МБОУ-СОШ с. Семеновка, директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Т.В.;

Расстояние между зданием школы и складским помещением расположенном во внутреннем дворе не соответствует требуемому (ст.4 и 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.; п. приложение 1, п. 1 таблица 1 СНиП 2.07.01-89\*) - нарушение допущено со стороны МБОУ-СОШ с. Семеновка, директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Т.В.;

Здание школы не обеспечено необходимым запасом воды на нужды пожаротушения (ст.4 и 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.; п. 9 СП 08.131302009, п. 3, 89, 94 ППБ 01-03, п. 6.28, 6.30\* СНиП 21-01-97\*) - нарушение допущено со стороны МБОУ-СОШ с. Семеновка, директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Т.В.;

Переработать поэтажные планы эвакуации в соответствии с ГОСТ (п. 7 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме") - нарушение допущено со стороны МБОУ-СОШ с. Семеновка, директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Т.В.;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 01/1/28 от 05 февраля 2013 года, протокол № 06 об административном правонарушении от 05 февраля 2013 года.

Подпись лиц, проводившего проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайлова Татьяна Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ "05" февраля 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)