



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail [ugpn@gumchs.saratov.ru](mailto:ugpn@gumchs.saratov.ru)

Отделение надзорной деятельности по Аркадакскому району

УНД ГУ МЧС России по Саратовской области

ул. Степная, 22, г. Аркадак, Россия, 412210 Тел.: 4-49-74 Факс: 4-44-47 E-mail: [gpn32@gumchs.saratov.ru](mailto:gpn32@gumchs.saratov.ru)

**Предписание № 01/1/28**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

05.02.2013 года

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа села Семеновка**

**412230, Саратовская область, Аркадакский район, с. Семеновка, пос. Молодежный, д. 36**  
**директору МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайловой Татьяне Валентиновне.**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Аркадакского района по пожарному надзору № 01 от «09» января 2013 года, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением правительства РФ от 12.04.2012 года № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» в период с 22 января по 05 февраля 2013 года проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности по Аркадакскому району управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Саратовской области майором внутренней службы Мацкевич Л.Н. юридического лица МБОУ-СОШ с. Семеновка Саратовской области расположенного по адресу: 412230, Саратовская область, Аркадакский район, с. Семеновка, пос. Молодежный, д. 36 совместно с директором МБОУ-СОШ с. Семеновка Михайловой Татьяной Валентиновной с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
1.	Люки выходов в чердачные помещения выполнены не противопожарными (2 типа EI - 30)	ст.4 и 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.; п. 2.10 СНиП 2.01.02-85*	01.05.13	
2.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений и козлов лестничных маршей. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится не реге	п.21 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме"		

	2 раз в год		
3.	Переработать распорядительные документы (инструкции, приказы) регламентирующие требования противопожарного режима на объекте в соответствии содействующим законодательством по пожарной безопасности	п.2 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме"	
4.	В помещении спорт зала, кухни, светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме"	
5.	Косоуры лестничных маршей выполнены с пределом огнестойкости менее требуемого R 60	ст.4 и 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.; п. 5.18* СНИП 21-01-97*	
6.	Расстояние между зданием школы и складским помещением расположенном во внутреннем дворике не соответствует требуемому	ст.4 и 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.; п. приложение 1, п. 1 таблица 1 СНИП 2.07.01-89*	
7.	Здание школы не обеспечено необходимым запасом воды на нужды пожаротушения	ст.4 и 46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.; п. 9 СП 08.131302009, п. 3, 89, 94 ППБ 01-03, п. 6.28, 6.30* СНИП 21-01-97*	
8.	Переработать поэтажные планы эвакуации в соответствии с ГОСТ	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 "О противопожарном режиме"	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание составили:

Начальник отделения надзорной деятельности  
по Аркадакскому району  
управления надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России  
по Саратовской области  
майор внутренней службы  
«05» февраля 2013 г.



Л.Н. Мацкевич

**Предписание для исполнения получил:**  
директор МБОУ-СОШ с. Семеновка  
«05» февраля 2013 г.



Т.В. Михайлова